



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Тата В.І.  
Голова Держпродспоживслужби  
(підпис)  
№1  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 04 2017 року

№ 602-123-20-3/ 9764

Об'єкт експертизи: Грунтівки, шпаклівки, штукатурки та інші декоративні покриття для стін та підлоги RissGrund.

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3210

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для внутрішніх та фасадних робіт в будівництві.

Країна-виробник: Німеччина, Südwest Lacke und Farben GmbH & Co KG, Iggelheimerstrasse 13, 67459 Böhl-Iggelheim, Germany, +49 06324 70 90, sdb@suedwest.de, www.suedwest.de.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Одат Україна», Україна, 79059 Львів, вул. Джона Леннона 35/19а, +380937839378, info@sudwest.com.ua, www.sudwest.com.ua. Код за ЄДРПОУ 40690771.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації та зразків об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Ефективна питома активність природних радіонуклідів  $A_{\text{эф}}$  – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"; рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше); пилом цементу-0,1, силікатвмісним пилом-0,15 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукція чинить фіброгенну та подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхні дихальні шляхів.



**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при застосуванні продукції необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції виробника; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони здійснювати за пилом цементу ГДК 6 мг/м<sup>3</sup>, "а", 4 клас небезпеки, Ф (для ґрунтівок); кальцієм дигідроксидом+ ГДК 2 мг/м<sup>3</sup>, "а", 3 клас небезпеки (для шпаклівок); за силікатвмісним пилом ГДК 6 мг/м<sup>3</sup>, а, Ф, 4 клас небезпеки, діоксидом кремнію ГДК 2 мг/м<sup>3</sup>, а, Ф, 3 клас небезпеки (для штукатурок). Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ґрунтівки, шпаклівки, штукатурки та інші декоративні покриття для стін та підлоги RissGrund за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4982 від 15 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Чернюк В.І.

М.П.